

Gemeindeverwaltung Heimberg
Bauverwaltung
Alpenstrasse 26
3627 Heimberg

Bauverwaltung Heimberg
Eingang

20. JAN. 2023

Thun, 19.01.2023 slo

Untersuchungsbericht Trinkwasseranalyse Auftrag-Nr. 19/23

Probeeingang Wasserlabor: 16.01.2023

Durchführung der Prüfungen: 16.01.2023 - 19.01.2023

Probennummern: 71 - 72

Auftrag: Trinkwasser

| Probe Nr. | Auftraggeber | Probenahmestelle | Uhrzeit | Probestellen - Nummer | Temp. in °C bei Probenahme | aerobe, mesophile Keime KBE/mL: | <i>Escherichia coli</i> KBE/100mL: | Enterokokken KBE/100mL: |
|-----------|--------------|-------------------------------------|---------|-----------------------|----------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 71 | Heimberg | Tennishalle Restaurant CIS, Küche | 08:42 | 121 08 | 9.6 | 23 | nn | nn |
| 72 | Heimberg | Geschäftshaus Livique, Küche-Schopf | 08:58 | 121 09 | 19.1 | 11 | nn | nn |

KBE = kolonienbildene Einheiten
nn = nicht nachgewiesen

Anforderungen an Trinkwasser gemäss TBDV:

an der Fassung unbehandelt:

Höchstwerte aerobe, mesophile Keime = 100KBE/mL
Höchstwerte *Escherichia coli* und Enterokokken = nn/100mL

nach der Behandlung:

Höchstwerte aerobe, mesophile Keime = 20KBE/mL
Höchstwerte *Escherichia coli* und Enterokokken = nn/100mL

im Verteilnetz⁽¹⁾, behandelt oder unbehandelt und in der Hausinstallation⁽²⁾:

Höchstwerte aerobe, mesophile Keime = 300KBE/mL⁽¹⁾
Höchstwerte *Escherichia coli* und Enterokokken = nn/100mL⁽¹⁾⁽²⁾