

Abteilung Sicherheit, Hofstettenstrasse 14, Postfach 145, 3602 Thun

Gemeindeverwaltung Heimberg
Bauverwaltung
Alpenstrasse 26
3627 Heimberg

Bauverwaltung Heimberg
Eingang

11. JAN. 2022

Thun, 07.01.2022 adä

Untersuchungsbericht Trinkwasseranalyse Auftrag-Nr. 5

Probееingang Wasserlabor: 04.01.2022
Durchführung der Prüfungen: 04.01.2022 - 07.01.2022
Probennummern: 34 - 39
Auftrag: Trinkwasser

Probe Nr.	Auftraggeber	Probenahmestelle	Uhrzeit	Probestellen - Nummer	Temp. in °C bei Probenahme	aerobe, mesophile Keime KBE/mL	<i>Escherichia coli</i> KBE/100mL	Enterokokken KBE/100mL
34	Heimberg	Res. Sunneschyn, Abgangsleitung	09:27	123.01	9.9	114	nn	nn
35	Heimberg	Reservoir Buechwald	09:38	123.23	9.1	5	nn	nn
36	Heimberg	PW Brenzikofen	09:47	123.04	8.0	7	nn	nn
37	Heimberg	Tennishalle, Rest. CIS	09:57	123.08	8.8	4	nn	nn
38	Heimberg	Klappenschacht Heimberg	10:05	124.01	10.9	5	nn	nn
39	Heimberg	Bistro FMT Küche	10:13	123.09	16.5	10	nn	nn

KBE = kolonienbildende Einheiten
nn = nicht nachgewiesen

Anforderungen an Trinkwasser gemäss TBDV:

an der Fassung unbehandelt:

Höchstwerte aerobe, mesophile Keime = 100KBE/mL
Höchstwerte *Escherichia coli* und Enterokokken = nn/100mL

nach der Behandlung:

Höchstwerte aerobe, mesophile Keime = 20KBE/mL
Höchstwerte *Escherichia coli* und Enterokokken = nn/100mL